

## ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

по результатам общественного мониторинга выполнения работ по объекту  
«Реконструкция очистных сооружений в городском округе Рефтинский»

6.10.2023 г.

Настоящий итоговый документ составлен в соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

Планом работ Общественной палаты городского округа Рефтинский на 2023 год предусмотрен общественный контроль проведения работ по реконструкции очистных сооружений (в течении года).

В соответствии с законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области» и на основании пп. 2,3 ст. 22 данного закона администрация городского округа Рефтинский назначила лицо, ответственное за взаимодействие с субъектом общественного контроля, при проведении проверочного мероприятия в форме общественного мониторинга на указанном объекте – директора МУ ОП «Рефтинское» Свирина С.В.

Общественный мониторинг объекта производился 6 октября 2023 года с 14.15 до 16.00 членами Общественной палаты городского округа Рефтинский Сухаревым Юрием Михайловичем и Комаровым Алексеем Владимировичем.

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. В соответствии с п. 7.18 и 7.20 «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 г. № 861/пр) при въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием:

- наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;
- наименования застройщика (технического заказчика);
- представителя застройщика (технического заказчика) - должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля;
- исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) - инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта;
- представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство;

- ответственного представителя проектной организации - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется.

При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения.


Имеющийся информационный щит не содержит всей необходимой информации, установленной требованием указанного нормативного документа, выпвел.

2. В нарушение п. 287, 299 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 24.10.2022 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на площадке подрядчика хранение баллонов с горючим газом (пропаном) не упорядочено, они не защищены от солнечного и иного теплового воздействия, находятся на строительной площадке подрядчика хаотично.

3. На строительной площадке подрядчика не оборудовано место для курения. Знак «Место для курения» находится на демонтированной секции ограждения.


4. На дверях временных помещений подрядчика имеются таблички «Ответственный за противопожарное состояние», при этом фамилия ответственного не указана.

Председатель  
Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



Ю.М. Сухарев

Председатель комиссии по ЖКХ и экологии  
Общественной палаты  
городского округа Рефтинский



А.В. Комаров